2	ŚLUZA
5.3 m2	

1	POKOJ CHORYCH
38.1 m2	

3	ZAPLECZE
7.5 m2	

Projektowane zawory w skrzynce

Istniejący punkt informacyjny

Zaślepić instalację podtlenku azotu

Istniejące zawory w skrzynce

O2 - 10x1
S - 10x1
V - 15x1

GAS

D1 90 200

D2 140 200

2-I 140 I-1900

D2

120
120

I 120 I-1500

D1 90 200

110 200

I 120 I-1500

Klimatyzator kasetonowy
typ FCQG-F50 f-my Daikin

ISA 9000 SU

Punkt czerpalny gazów medycznych

O2 - 10x1
S - 10x1
V - 15x1

Punkt czerpalny gazów medycznych

O2 - 8x1
S - 8x1
V - 15x1

Punkt czerpalny gazów medycznych

O2 - 8x1
S - 8x1
V - 12x1

120 180

240 180

SEGMENT F

LEGENDA

- projektowany rurociąg tlenu
- projektowany rurociąg sprężonego powietrza
- projektowany rurociąg próżni
- istniejący rurociąg tlenu
- istniejący rurociąg sprężonego powietrza
- istniejący rurociąg próżni

Inwestor	**Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. 41-803 Zabrze ul. Zamkowa 4**		
Temat	**Przystosowanie sali operacyjnej na salę chorych na terenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4 Projekt budowlany**		**04. 2012** **1:100**
Projektował	**Biuro Projektowania i Realizacji Budownictwa Andrzej Wojnar Architekt 41819 Zabrze ul. Franciszkańska 28 b/11 tel 275-26-98 tel/fax 275-28-61**	**mgr inż. Ewa Kolonko nr upr 501/86**	
Opracował		**mgr inż. Zbigniew Kolonko**	
Sprawdził		**mgr inż. Brygida Mrowiec nr upr 133/93**	
Instalacja gazów medycznych PRZUT PARTERU			**Rysunek nr S-03**