2	ŚLUZA
5.3 m2	

1	POKOJ CHORYCH
38.1 m2	

KS1 2-I 140 l-1900

20x1,50

16x1,25

Um

Um

Um

120

120

140

200

90

200

D1

D2

D2

D1

P

I 120 l-1500

KS2

D1

90

200

16x1,25

ZI

ZAPLECZE

3

7.5 m2

110

200

I 120 l-1500

Klimatyzator kasetonowy
typ FCQG-F50 f-my Daikin

ISA 9000 SU

16x1,25

120

180

240

180

SEGMENT F

LEGENDA

Um	*Umywalka*
ZI	*Zlew*
KS1	*Pion kanalizacji sanitarnej*
———	*Kanalizacja sanitarna*
———	*Woda zimna*
- - - -	*Woda ciepla*
—·—·—	*Skropliny HDPE ø32*
20 x 2.5	*Średnice zewnętrzna x grubość scianki Rury wielowarstwowe GEBERIT "Mepla"*

Inwestor	**Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. 41-803 Zabrze ul. Zamkowa 4**		
Temat	**Przystosowanie sali operacyjnej na salę chorych na terenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4 Projekt budowlany**		**04. 2012** **1:100**
Projektował	**Biuro Projektowania i Realizacji Budownictwa Andrzej Wojnar Architekt 41819 Zabrze ul. Franciszkańska 28 b/11 tel 275-26-98 tel/fax 275-28-61**	**mgr inż. Ewa Kolonko nr upr 501/86**	
Opracował		**mgr inż. Zbigniew Kolonko**	
Sprawdził		**mgr inż. Brygida Mrowiec nr upr 133/93**	
Instalacja wod - kan PRZUT PARTERU			**Rysunek nr S-01**