

T1/3 h=1,2m	Tablica rozdzielcza T1 obwód nr 3 wysokość montażu 0,3 metra		Bednarka Fe/Zn 25x4 - przewody odprowadzające, bednarka ułożona pod warstwą nawierzchnią płyty
	pojedyńcze gniazdo 230V 16A w ramce	E–B 4.1 OC	złącze kontrolne bednarka-bednarka. Bednarkę z drugie strony złącza połączyć z słupem żelbetowym pełniącym rolę przewodu odporwadzającego.
	pojedyńcze gniazdo 230V 16A w ramce hermetyczne		obudowa złącza kontrolnego do gruntu 50.1
P.El	**punkt elektryczno-logiczny naścienny p/t 3xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 1**		drut Zn/Fe Φ8mm dopasowany do połaci dachu.
P.El.B	**punkt elektryczno-logiczny zainstalowany na biurku 3xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 1**		linka odgromowa ALDREY 50
ZGP	zestaw gniazd podłogowych punkt elektryczno-logiczny, 2xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 2	E–B 1.1 OC	złącze krzyżowe 4-otworowe
szczegół 1			przewód odprowadzający (bednarka 25x4 w słupie żelbetowym)
	gniazdo wtyczkowe pojedyncze DATA z kluczem uprawniającym - kolor czerwony.		bednraka 30x35 NI, 2.09
	punkt elektryczno-logiczny zainstalowany w panelu 3xgniazda ~230V K45 ogólne, 1xgniazda ~230V K45 dedykowane, 1xRJ45 K45 kat. 6	114.1 OC	zwód sworzeniowy
	gniazdo natynkowe IP 44 16A 3P+Z+N 400V		
	gniazdo strukturalne 2xRJ45 kat. 5e lub kat. 6 p/t w ramce		
	koryto kablowe teletechniczna typu K200H60 grubość blachy min. 0,75mm		
	szafa strukturalna LAN 42U 19" o wymiarach 800x800x2000.		
FTP	**wypust kablowy LAN kablem FTP kat. 6**		
	wypust jednofazowy ~230V 16A		
	wypust trójfazowy ~400V		
	gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce		
	koryto kablowe elektryczne typu K400H60 grubość blachy min. 1,5mm		
	koryto kablowe elektryczne zewnętrzne ocynkowane z pokrywą typu K100H60 grubość blachy min. 1,5mm		
	przeciwpożarowy wyłącznik prądu - odcina zasilanie dla poszczególnych urządzeń w budynku za wyjątkiem urządzeń przeciwpożarowych.		
	lokalna szyna wyrównania potencjału		
	połączenie metaliczne z SWP kable typu LgY 6mm2		
	Bednarka FeZn 25x4 - zainstalować natynkowo, pomalować na żółto-zielono do bednarki podłączyć wszystkie metalowe części przewodzące przewodem LgY 6mm2. Bednarkę połączyć z uziemieniem obiektu.		
	Gniazdo ekwipotencjalne K45		
	wypust jednofazowy ~230V 16A LgY 16mm2		

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;

firma:
STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski
Siedziba u: Pona 28, 83-760 Żdumy, tel. 0 62 72 15 894, fax. 0 62 72 15 795
pracownia u: Cieplo 15a/27, 50-524 Wrocław, tel. /fax. 0 71 76 28 795
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522315

nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego		
adres inwestycji:	dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 Biskupice k.m.5		
projektant: uprawnienia instalacyjne	mgr inż. Wojciech Gąsiorek WKP/0392/PWOE/12 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis:	
sprawdzający: uprawnienia instalacyjne	mgr inż. Krzysztof Kaziemierz Just WKP/0175/POOE/09 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.	podpis:	
asystent projektanta:	mgr inż. Adam Niezgódka	podpis:	
temat rysunku:	Instalacja zasilania gniazd 230V i urządzeń - poz.10.32m		
branża: elektryczna	data: czerwiec 2017	stadium: PB	rewizja: -	skala: 1:100	nr rys.: IE-13