



ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH ŚREDNIC  
RUR POLIPROPYLENOWYCH PP-R

Dz	Dz x s
Dz 20	20 x 2,8 mm
Dz 25	25 x 3,5 mm
Dz 32	32 x 4,5 mm
Dz 40	40 x 5,6 mm
Dz 50	50 x 6,9 mm
Dz 63	63 x 8,7 mm
Dz 75	75 x10,4 mm
Dz 90	90 x12,5 mm
Dz 110	110 x15,2 mm

Na rysunkach podano średnice zewnętrzne rur.  
Zasilanie hydrantów wykonać z rur stalowych ocynkowany  
(na rys. podano śr. nominalne).

- LEGENDA:
- instalacja wody zimnej
  - - - instalacja hydrantowa
  - - - instalacja ciepłej wody użytkowej
  - - - instalacja cyrkulacji

Wymaga się stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.

nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego		
adres inwestycji:	dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 Biskupice k.m.5		
projektant:	mgr inż. Maciej Cyba upr. nr UAN 7342-3/94	podpis:	
asystent projektanta:	inż. Sławomir Grzegorzka	podpis:	
sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Cyba upr. nr WKP/0345/POOS/12	podpis:	
temat rysunku:	Instalacja wodociągowa i p.poż - rzut IV piętra		
branża:	sanitarna	data:	czerwiec 2017
stadium:	PB	rewizja:	-
skala:	1:100	nr rys.:	WK5