



SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.  
UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE  
tel. sekretariat (32) 277-61-00  
tel./fax Dział Administracji Zamówień i Logistyki (32) 277-62-12

**SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENÍ  
UMIESZCZONEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ  
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/17 NA UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJKSIEGO  
W ZABRZU SP. Z O.O. SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁADOWISKIEM  
PRZYSZPITALNYM**

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w wyjaśnieniach umieszczonych na naszej stronie internetowej [www.bip.szpitalzabrze.pl](http://www.bip.szpitalzabrze.pl) w zakresie poniższych pytań:

**JEST:**

**Pytanie nr 172**

Brak oraz niezgodność w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej Rys nr. ZS-1  
a) okien:

- O.05 o wym. 1500 x 1800 (mm) – 1 szt. ( Parter)
- O. 06 EI 60 o wym. 2200 x 1800 ( mm) – 1 szt ( Parter )
- drzwi DZ05 wg zestawienia jest 1 sztuka a wg dokumentacji 2 szt.

**Odpowiedź nr 172**

Rysunek rewizyjny w załączeniu.

**POWINNO BYĆ:**

**Pytanie nr 172**

Brak oraz niezgodność w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej Rys nr. ZS-1  
a) okien:

- O.05 o wym. 1500 x 1800 (mm) – 1 szt. ( Parter)
- O. 06 EI 60 o wym. 2200 x 1800 ( mm) – 1 szt ( Parter )
- drzwi DZ05 wg zestawienia jest 1 sztuka a wg dokumentacji 2 szt.

**b) Bramy automatycznej składanej na bok – BW 01 o wym. 5100x3300(mm)-2 szt.**

**Odpowiedź nr 172**

Rysunek rewizyjny w załączeniu

**JEST:**

**Pytanie nr 247**

Proszę o zwiększenie ilości przedmiarowych budynku SOR dla wykonania licowania ścian płytkami na klej. Poprawna ilość powinna wynosić 619,14 m2. Ilości i układ w Przedmiarze robót podane są wyłącznie w celach informacyjnych a Wykonawca winien wykonać wszystkie roboty budowlane wynikające z dokumentacji projektowej. Układ TER wskazuje na podział Ceny Ryczałtowej z uwagi na technologiczny podział rodzajów robót i ich rozliczanie w trakcie realizacji

**Odpowiedź nr 247**

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć 619,14m2. Ilości i układ w Przedmiarze robót podane są wyłącznie w celach informacyjnych a Wykonawca winien wykonać wszystkie roboty budowlane

wynikające z dokumentacji projektowej. Układ TER wskazuje na podział Ceny Ryczałtowej z uwagi na technologiczny podział rodzajów robót i ich rozliczanie w trakcie realizacji.

**POWINNO BYĆ:**

**Pytanie nr 247**

Proszę o zwiększenie ilości przedmiarowych budynku SOR dla wykonania licowania ścian płytkami na klej. Poprawna ilość powinna wynosić 619,14 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź nr 247**

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć 619,14m<sup>2</sup>. Ilości i układ w Przedmiarze robót podane są wyłącznie w celach informacyjnych a Wykonawca winien wykonać wszystkie roboty budowlane wynikające z dokumentacji projektowej. Układ TER wskazuje na podział Ceny Ryczałtowej z uwagi na technologiczny podział rodzajów robót i ich rozliczanie w trakcie realizacji.

**JEST:**

**Pytanie nr 253**

„Prosimy o udostępnienie schematów ideowych następujących rozdzielnic elektrycznych dla nowego budynku SOR:

1. Rozdzielnica Główna - RG
2. Tablica T0
3. Tablica T1
4. Tablica T2
5. Tablica TPOŻ
6. Tablica Twinda
7. Tablica TW”

**Odpowiedź nr 253**

Zakres projektu budowlanego sporządzonego w celu uzyskania pozwolenia na budowę, nie zawiera szczegółowego opracowania wszystkich rozdzielnic przewidzianych w projekcie. Szczegółowe obliczenia oraz rysunki będą przedmiotem projektu wykonawczego. W trakcie postępowania udostępniono wszystkie rysunki branży IE, opracowane w temacie rozbudowy szpitala o SOR.

**POWINNO BYĆ:**

**Pytanie nr 253**


„Prosimy o udostępnienie schematów ideowych następujących rozdzielnic elektrycznych dla nowego budynku SOR:

1. Rozdzielnica Główna - RG
2. Tablica T0
3. Tablica T1
4. Tablica T2
5. Tablica TPOŻ
6. Tablica Twinda
7. Tablica TW”
8. **Tablica Tser**

**Odpowiedź nr 253**

Zakres projektu budowlanego sporządzonego w celu uzyskania pozwolenia na budowę, nie zawiera szczegółowego opracowania wszystkich rozdzielnic przewidzianych w projekcie. Szczegółowe obliczenia oraz rysunki będą przedmiotem projektu wykonawczego. W trakcie postępowania udostępniono wszystkie rysunki branży IE, opracowane w temacie rozbudowy szpitala o SOR.

ZASTĘPCA PREZESA

  
Piotr Trybański

.....  
Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o.

