



Zabrze, dnia 17.02.2020r.

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.  
UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE  
tel./fax. sekretariat 32 271-61-02  
Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel. 32 277-61-24.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA ZNAK 03/ZO/ZPU/20  
NA WYKONYWANIE PRZEGLĄDU I KONSERWACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ ORAZ  
SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA MIEJSKIEGO  
W ZABRZU SP. Z O.O.**

**Pytanie 1**

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na wykonanie przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania klatek schodowych Szpitala Miejskiego w Zabrze proszę o odpowiedź na następujące pytania.

1. Jaki typ centralek Sagitta oraz Polon.
2. Ilość elementów zainstalowanych na poszczególnych centralach. ( czujki, przyciski ROP, sygnalizatory )
3. Czy są czujki jonowe dymu.
4. Ilość i typ central oddymiających
5. Czy oddymianie wykonywane jest za pomocą klap czy okien. ( ilość siłowników )

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że

1. Posiada centralki typu Sagitta 250, Polon 4900 i 6000
2. Ilość elementów zainstalowanych, to ok. 1500 szt.
3. Zamawiający posiada czujki jonowe dymu.
4. D+ H, Polon Alfa UCS 6000, P SOFIX, Mercor
5. Oddymianie wykonywane jest za pomocą 4 okien oddymiających oraz 8 klap oddymiających wraz z siłownikami.

**Pytanie 2**

Czy zakres konserwacji ma uwzględniać badanie szczelności czujek jonowych. Jeżeli tak to proszę o podanie ilości czujek jonowych.

**Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje, że badanie szczelności czujek jonowych nie było zlecane.

KIEROWNIK  
Działu  
mgr Monika  


